

утверждаю
Главный инженер
АО «Истринская теплосеть»
Карпов А.Н.
«___» _____ 201__ г.

А К Т

Проверки готовности к отопительному сезону 2018 - 2019 г.

от «11» 07 2018 г.

Наименование и адрес объекта г. Истра, ул. Морозова, д. 1
Мы, нижеподписавшиеся,
представитель АО «Истринская теплосеть» инженер ПТИ Ревель О.А.
представитель абонента ТСМ, Морозова - председатель Шеханкин О.А.
составили настоящий акт о том, что произведено обследование объекта, предъявленного после
ремонта и выполнения предписания АО «Истринская теплосеть».

При этом установлено следующее качество выполнения работ:

1. ремонт трубопроводов удов
2. ремонт и замена запорной арматуры удов
3. гидropневматическая промывка 04.07.2018
4. гидравлическая опрессовка 04.07.2018 (60 кг/см²)
5. наличие приборов учета тепловой энергии в наличии
6. наличие КИПиА в наличии
7. гидроизоляция вводов отсут
8. антикоррозийная защита удов
9. теплоизоляция труб удов
10. состояние помещения ТП удов
11. наличие предохранительного устройства, осуществляющее защиту внутренней системы от аварийного повышения параметров теплоносителя нет
12. прочее —
13. ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок Шеханкин О.А.

При невыполнении предписаний по подготовке к отопительному сезону АО «Истринская теплосеть» не несет ответственности в течение отопительного сезона за нормальное теплоснабжение объекта.

Заключение Считать комиссию по адресу, г. Истра ул. Морозова, д. 1 готовыми к отопительному сезону 2018-2019г

Представители АО «Истринская теплосеть»:

Инженер ПТИ

[Подпись]

Ревель О.А.

(Ф.И.О.)

Начальник ПТИ

[Подпись]

Ревель О.А.

(Ф.И.О.)

Начальник ЭР № 1

[Подпись]

Н.Тарчагов

(Ф.И.О.)

Представитель абонента

[Подпись]

О.А. Шеханкин

(Ф.И.О., должность)